


<b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV 13</b>	 <b>Balen/Pelt</b>
<b>Slopen</b>	
<b>Datum laatste wijziging:</b>	03/01/2023
<b>Aard laatste wijziging:</b> zie blauwe tekst	

Bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden dient de werkvergunning vergezeld te gaan van dit ingevulde voorschrift sloopwerkzaamheden

<b>RISICO'S</b>
<input type="checkbox"/> Instabiliteit van de resterende aangrenzende delen van het sloopobject (risico door trillingen, windkrachten)
<input type="checkbox"/> Ontstaan van schadelijke, hinderlijke of brandbare dampen, gassen en stof alsmede explosieve mengsels hiervan met lucht
<input type="checkbox"/> Onveilige werkomstandigheden bij ongunstige weercondities
<input type="checkbox"/> Vallende of wegliegend voorwerpen
<input type="checkbox"/> Brandrisico: duid brandgevaarlijk werk aan op de werkvergunning

<b>VOORWAARDEN WAARAAN VOLDAAN DIENT TE WORDEN ALVORENS DE WERKZAAMHEDEN KUNNEN PLAATSVINDEN:</b>	<b>AKTIE DOOR</b>	<b>PARAAF UITV.</b>	
<input type="checkbox"/> Grondige risicoanalyse uitvoeren. Nagaan of te slopen object onder de wetgeving tijdelijke en mobiele bouwplaatsen valt.			
<input type="checkbox"/> Onderzoek staat en constructie sloopobjecten			
<input type="checkbox"/> Bij werkzaamheden onder het maaiveld raadpleeg VV 11			
<input type="checkbox"/> Controle op aanwezige asbesthoudende stoffen. Indien aanwezig raadpleeg VV 26.			
<input type="checkbox"/> Controle aanwezigheid gevaarlijke voorwerpen, stoffen gassen.			
<input type="checkbox"/> Controle aanwezigheid ioniserende bronnen. Raadpleeg VV12			
<input type="checkbox"/> Beheersing van stofemissies tijdens sloopwerken.			
<input type="checkbox"/> Indien noodzakelijk: vooroverleg met nutsbedrijven en bevoegde overheidsinstanties			
<input type="checkbox"/> Opstellen sloopopvolgingsplan met conformverklaring (SOP) incl. afvalverwijderingsplan door opvolging van de traceerbaarheidsprocedure (werkwijze, middelen, veiligheidsmaatregelen, vluchtmogelijkheden, selectief verzamelen en afvoeren van sloopmateriaal, afvoertestten). Indien sloopvolume > 1000 m <sup>3</sup> moet een sloopdeskundige aangesteld worden.			
<input type="checkbox"/> Afkoppelen/afschermen en markeren van intact te laten proces- en nutsleidingen (proces/gas/elektriciteit/water/telefoon/rioolsystemen)			
<input type="checkbox"/> Verwijderen van brandbare vloeistoffen en gassen.			
<input type="checkbox"/> Schoonmaken van gesloten vaten en/of tanks. (attest?)			
<input type="checkbox"/> Schoren, stutten of tuien van aangrenzende delen			
<input type="checkbox"/> Bijkomende afschermingen:			
<input type="checkbox"/> Afzetten gevarenezones/aanbrengen waarschuwingstekens			
<input type="checkbox"/> Verificatie keuringscertificaten sloopmateriaal			
<input type="checkbox"/> Uitvoeren van metingen			
<b>METING</b>	<b>METHODE</b>	<b>FREQUENTIE</b>	<b>GEMETEN WAARDE</b>
.....	.....	.....	.....
<b>VEREISTE BESCHERMINGSMIDDELEN:</b> Vul deel 1D in op de werkvergunning			