

## Checklijst Graven

Zie XP-452-VV-0-00011 PBW-Graven

XF-452-FCH-0-00002

Checklijst is in te vullen voor er werkzaamheden onder het maaiveld worden uitgevoerd (vb graafwerken, wegenwerken) of voorwerpen in de grond geslagen worden (piketten, palen, enz)

**Er dient steeds een elektricien van niveau BA5HS2 WV geraadpleegd te worden voor toestemming. Risicoanalyse inclusief werkbeschrijving dient steeds te worden opgesteld.**

Uit te voeren werken :
Datum :
SAP melding/ordernr :

**Te bespreken met**

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tekeningen/plannen geraadpleegd.	<b>Electricien met codificatie BA5 HS2 WV</b> Geraadpleegde elektriciens BA5HS2 WV (naam) : .....																																				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liggingsplannen hoogspanningskabels en/of laagspanningskabels geraadpleegd																																					
NVT <input type="checkbox"/> Kabelwacht nodig ?																																					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ondergrondse leidingen aanwezig (Risicoanalyse/werkbeschrijving bijvoegen)																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">NVT</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;">Productieleiding</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><b>Betrokken dienst</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Gasleiding</td> <td style="text-align: center;"><b>Centrale/betrokken dienst</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(Koel)waterleiding, enz</td> <td style="text-align: center;"><b>Centrale/betrokken dienst</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Stoomleiding</td> <td style="text-align: center;"><b>Betrokken dienst</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Telefoon /datalijn</td> <td style="text-align: center;"><b>IT</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Grondwatersaneringsleiding</td> <td style="text-align: center;"><b>Milieudienst/betrokken dienst</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Riolering</td> <td style="text-align: center;"><b>Asset</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Perslucht</td> <td style="text-align: center;"><b>Centrale/betrokken dienst</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Zuurstof/stikstofleiding praxair</td> <td style="text-align: center;"><b>Milieudienst/praxair</b></td> </tr> </table>	NVT		Productieleiding	<b>Betrokken dienst</b>			Gasleiding	<b>Centrale/betrokken dienst</b>			(Koel)waterleiding, enz	<b>Centrale/betrokken dienst</b>			Stoomleiding	<b>Betrokken dienst</b>			Telefoon /datalijn	<b>IT</b>			Grondwatersaneringsleiding	<b>Milieudienst/betrokken dienst</b>			Riolering	<b>Asset</b>			Perslucht	<b>Centrale/betrokken dienst</b>			Zuurstof/stikstofleiding praxair	<b>Milieudienst/praxair</b>	
NVT		Productieleiding	<b>Betrokken dienst</b>																																		
		Gasleiding	<b>Centrale/betrokken dienst</b>																																		
		(Koel)waterleiding, enz	<b>Centrale/betrokken dienst</b>																																		
		Stoomleiding	<b>Betrokken dienst</b>																																		
		Telefoon /datalijn	<b>IT</b>																																		
		Grondwatersaneringsleiding	<b>Milieudienst/betrokken dienst</b>																																		
		Riolering	<b>Asset</b>																																		
		Perslucht	<b>Centrale/betrokken dienst</b>																																		
		Zuurstof/stikstofleiding praxair	<b>Milieudienst/praxair</b>																																		
NVT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Werken in nabijheid van sporen (Risicoanalyse/werkbeschrijving bijvoegen)	<b>Spoorwegen + Ertsenplein</b>																																				
NVT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Werken in nabijheid van scheepvaartkanaal (Risicoanalyse/werkbeschrijving bijvoegen)	<b>Dienst der scheepvaart</b>																																				
NVT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Werken in nabijheid van gebouwen/installaties waar stabiliteit een probleem zou kunnen vormen	<b>Betrokken dienst</b>																																				
NVT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Grond of (Milieu)gevaarlijke stoffen dienen verwijderd te worden.	<b>Milieudienst</b>																																				

Naam + handtekening :

**Opmerkingen :**

- Bij het raken van een elektrische kabel -> stop werken en neem contact met de betrokken dienst en de weekverantwoordelijke Hoogspanning/Sterkstroom
- Bij het raken van een ondergrondse leiding -> stop werken en neem contact met de betrokken dienst en indien nodig de centrale
- Indien er toch leidingen worden gevonden die niet op de desbetreffende tekeningen/plannen stonden dient de verantwoordelijke(Elektriciens/centrale/betrokken dienst) te worden verwittigd zodat men de leidingen kan opnemen in de tekeningen/plannen.