

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV 29 Noodvoorzieningen	 Balen/Overpelt
---	---

Datum laatste wijziging:	14/03/2019
Aard laatste wijziging:	Zie wijzigingen in tekst in blauw

1	DOEL	2
2	TOEPASSINGSGEBIED	2
3	DEFINITIES	2
4	VOORSCHRIFT	2
4.1	Over welke noodvoorzieningen gaat het?	2
4.2	Werkwijze bij het buiten dienst nemen en terug in dienst nemen	2
4.3	Toelichting bij omgang met voorkomings-, meldings-, en interventiemiddelen	3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV29

Noodvoorzieningen



Balen/Overpelt

1 DOEL

Wanneer noodvoorzieningen buiten dienst worden gesteld is het belangrijk dat de juiste mensen hier kennis van hebben en dat de juiste beheersmaatregelen genomen zijn. Het is eveneens van belang dat tijdelijk uit dienst genomen noodvoorzieningen ook weer terug in dienst worden genomen

2 TOEPASSINGSGEBIED

De vereisten van dit veiligheidsvoorschrift gelden op de terreinen van Nyrstar Belgium.

3 DEFINITIES

Noodvoorzieningen zijn voorzieningen die in noodsituaties kunnen aangewend worden om de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen te beperken

4 VOORSCHRIFT

4.1 Over welke noodvoorzieningen gaat het?

Het betreft hier voorzieningen die van belang zijn om een incident te voorkomen, doeltreffend te kunnen melden en/of de gevolgen er van te kunnen beperken.

Voorkomingsmiddelen: beveiligingskringen

Meldsystemen: sirene, netpresenter, branddetectie, detectiesystemen, [fire basic](#)

Interventiemiddelen: brandblustoestellen, hydranten en nooddouches, BUMB flessen

4.2 Werkwijze bij het buiten dienst nemen en terug in dienst nemen

Voorkomingsmiddelen:

Beveiligingskringen: indien deze buiten dienst gesteld dienen te worden kan dit enkel na goedkeuring door de leidinggevende. Er dient een schriftelijke toestemming met verantwoording te worden gegeven en vermelding van de genomen beheersmaatregelen.

Meldsystemen:

Bij gecontroleerd uit – [en](#) [indienst](#) nemen worden telkens de portiers [en de brandweercommandant](#) op de hoogte gebracht.

Sirene en netpresenter: uit- en in dienst nemen wordt genoteerd door de portiers

Branddetectie: de portier [de brandweercommandant en de betrokken dienst worden](#) telkens verwittigd van uit – [en](#) [indienst](#) name. De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk om de branddetectie terug in dienst te nemen en brengt de portiers hiervan op de hoogte.

Detectiesystemen: de dienst waar deze detectie's zich bevinden zijn verantwoordelijk voor het in dienst houden van het systeem. Bij uit dienst nemen dient dit duidelijk vermeld in de controlekamer aangegeven te worden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV29

Noodvoorzieningen



Balen/Overpelt

Logerij: waterstofmeting "Dräger" zuivering (WS en Cd-herpulpung) – Arsine en Stibine meting
Roosterij: chloormeting aan kwiktoeren
Hydro: H2S meting aan waterzuivering

Interventiemiddelen:

Brandblustoestellen: indien een toestel wordt gebruikt is de betrokken dienst/gebruiker verantwoordelijk voor omwisseling. Deze omwisseling gebeurt in Balen via de bedrijfsbrandweercommandant.

Hydranten: indien een hydrant buiten dienst wordt genomen dient de bedrijfsbrandweercommandant te worden verwittigd. Nooddouches: uit dienst nemen van nooddouches dient steeds gemeld te worden in de controlekamer. Deze informatie dient zichtbaar voor iedereen te worden uitgehangen.

4.3 Toelichting bij omgang met voorkomings-, meldings-, en interventiemiddelen

- Indien men een beveiligingskring buiten dienst dient te nemen dient er steeds overwogen te worden wat de gevolgen hiervan kunnen zijn, [dit aan de hand van een risico analyse](#). De beslissing tot uit dienst nemen dient steeds genomen te worden door de hiërarchische lijn van de dienst, met name de superintendant of zijn aangeduide plaatsvervanger en dient onderwerp te zijn van een schriftelijke verklaring (kan via mailing).
- Bij werkzaamheden waarbij BUMB wordt voorgeschreven dient men steeds op de hoogte zijn van de werking van de BUMB voorziening en deze ook steeds ter beschikking te hebben.
- Als men om een of andere reden de water voorziening van een bepaalde kring buiten dienst neemt dient er een grote BUMB fles (v/d stilstand) geplaatst te worden bij de nooddouche in die kring. Is te verkrijgen via de medische dienst.
- Noodvoorzieningen dienen ingezet te worden en beschikbaar te zijn voor noodtoestanden en niet te worden gebruikt voor andere doeleinden.
- Vast opgestelde brandblustoestellen dienen niet om ingezet te worden bij laswerken. Hiertoe dienen specifiek voor deze doelstelling voorziene toestellen te worden gebruikt.
- Indien men een brandblusser gebruikt dient een Rims melding opgesteld te worden. Gebruikte brandblussers dienen zo vlug mogelijk omgeruild te worden bij de brandweerdienst in Balen en bij O&V in Overpelt met vermelding van het aantal omgeruide brandblussers aan de brandweercommandant.
- Vooraleer werken aan te vatten dient men steeds kennis te nemen van de dichtst bij zijnde noodvoorzieningen en vluchtwegen via invullen en checken LMRA