

<b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV29</b>  <b>Noodvoorzieningen</b>	  Balen/Pelt
--	---

<b>Datum laatste wijziging:</b>	17/01/2024
<b>Aard laatste wijziging:</b>	Zie wijzigingen in tekst in blauw

<b>1</b>	<b>DOEL .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>TOEPASSINGSGEBIED .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>DEFINITIES .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>VOORSCHRIFT .....</b>	<b>2</b>
<b>4.1</b>	<b>Over welke noodvoorzieningen gaat het? .....</b>	<b>2</b>
<b>4.2</b>	<b>Werkwijze bij het buiten dienst nemen en terug in dienst nemen .....</b>	<b>2</b>
<b>4.3</b>	<b>Toelichting bij omgang met voorkomings-, meldings-, en interventiemiddelen .....</b>	<b>3</b>

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV29**

**Noodvoorzieningen**



Balen/Pelt

## 1 DOEL

Wanneer noodvoorzieningen buiten dienst worden gesteld, is het belangrijk dat de juiste mensen hier kennis van hebben en dat de juiste beheersmaatregelen genomen zijn. Het is eveneens van belang dat tijdelijk uit dienst genomen noodvoorzieningen ook weer terug in dienst worden genomen

## 2 TOEPASSINGSGEBIED

De vereisten van dit veiligheidsvoorschrift gelden op de terreinen van Nyrstar Belgium.

## 3 DEFINITIES

Noodvoorzieningen zijn voorzieningen die in noodsituaties kunnen aangewend worden om de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen te beperken

## 4 VOORSCHRIFT

### 4.1 Over welke noodvoorzieningen gaat het?

Het betreft hier voorzieningen die van belang zijn om een incident te voorkomen, doeltreffend te kunnen melden en/of de gevolgen er van te kunnen beperken.

Meldsystemen: sirene, netpresenter, branddetectie, detectiesystemen, fireplug EMCAS  
Interventiemiddelen: brandblustoestellen, hydranten en nooddouches, BUMB flessen

Voorkomingsmiddelen: beveiligingskringen dienen behandeld te worden volgens VV 31

### 4.2 Werkwijze bij het buiten dienst nemen en terug in dienst nemen

#### Meldsystemen:

Bij gecontroleerd uit – en in dienst nemen worden telkens de portiers en de [noodplanningscoördinator](#) op de hoogte gebracht.

Sirene en netpresenter: uit- en in dienst nemen wordt genoteerd door de portiers

Branddetectie: de portier de [noodplanningscoördinator](#) en de betrokken dienst worden telkens verwittigd van uit – en in dienst name. De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk om de branddetectie terug in dienst te nemen en brengt de portiers hiervan op de hoogte.

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV29**

**Noodvoorzieningen**



Balen/Pelt

Detectiesystemen: de dienst waar deze detectie's zich bevinden, zijn verantwoordelijk voor het in dienst houden van het systeem. Bij uit dienst nemen, dient dit duidelijk vermeld in de controlekamer aangegeven te worden.

Logerij: waterstofmeting "Dräger" zuivering (WS en Cd-herpulping) – Arsine en Stibine meting

Roosterij: chloormeting aan kwiktoeren

Hydro: H2S meting aan waterzuivering

**Interventiemiddelen:**

Brandblustoestellen: indien een toestel wordt gebruikt, is de betrokken dienst/gebruiker verantwoordelijk voor omwisseling.

Hydranten: indien een hydrant buiten dienst wordt genomen, dient de [noodplanningscoördinator](#) te worden verwittigd.

Nooddouches: uit dienst nemen van nooddouches dient steeds gemeld te worden in de controlekamer. Deze informatie dient zichtbaar voor iedereen te worden uitgehangen.

### **4.3 Toelichting bij omgang met voorkomings-, meldings-, en interventiemiddelen**

- Bij werkzaamheden waarbij BUMB wordt voorgeschreven, dient men steeds op de hoogte zijn van de werking van de BUMB voorziening en deze ook steeds ter beschikking te hebben.
- Als men om een of andere reden de water voorziening van een bepaalde kring buiten dienst neemt, dient er een grote BUMB fles (v/d stilstand) geplaatst te worden bij de nooddouche in die kring. Deze fles is te verkrijgen bij de medische dienst.
- Noodvoorzieningen dienen ingezet te worden en beschikbaar te zijn voor noodtoestanden en niet te worden gebruikt voor andere doeleinden.
- Vast opgestelde brandblustoestellen dienen niet om ingezet te worden bij laswerken. Hiertoe dienen specifiek voor deze doelstelling voorziene toestellen te worden gebruikt.
- Indien men een brandblusser gebruikt, dient een Rims melding opgesteld te worden. Gebruikte brandblussers dienen zo vlug mogelijk omgeruild te worden via het magazijn in Balen of bij O&V in Overpelt met vermelding van het aantal omgeruilde brandblussers in de Rims melding