

Gezien en akkoord bevonden door:

Manager Maintenance & Engineering/ J. Kouw
Arbeidshygiënist / E. Schuurmans

Production Manager / J. Kouw
Brandweercommandant / P. Coenegracht

Aard van de laatste wijziging : Herziening van de inhoud van het voorschrift revisie 2 uit 2004

Autorisatie door Procesverantwoordelijke
Manager Human Resources & General Affairs
C. Heijmann

Documentbeheerder
Hoofd Veiligheid
H. van den Elsen

VOORSCHRIFT

BESCHIKBAARHEID VAN NOODVOORZIENINGEN

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | INLEIDING | 1 |
| 2 | VOORSCHRIFTEN | 1 |
| 2.1 | Vluchtwegen en nooduitgangen..... | 1 |
| 2.2 | Nooddouches, oogbaden en oogspoelflessen..... | 1 |
| 2.3 | Blusvoorzieningen..... | 2 |
| 2.4 | Middelen Eerste hulpverlening..... | 2 |
| 2.5 | Brandwaternet en brandwaterkranen..... | 2 |

1 INLEIDING

Ondanks alle inspanningen om te voorkomen dat ongevallen gebeuren, is het niet volledig uit te sluiten dat er dingen mis gaan. In die situaties zijn er noodvoorzieningen, bedoeld om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Dit voorschrift beschrijft een aantal zaken omtrent het in stand houden van deze voorzieningen.

2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Vluchtwegen en nooduitgangen

Vluchtwegen zijn aangeduid met de aanduidingen die voldoen aan wettelijke vereisten voor wat betreft inhoud en verlichtingssterkte. Hiertoe worden de wettelijk voorgeschreven pictogrammen met vluchtroute aanduidingen gebruikt. In bestaande situaties worden aanduidingen met tekst ("UIT" of "NOODUITGANG") geaccepteerd.

Het defect zijn van dergelijke aanduidingen (bv. defecte vluchtwegverlichting) dient onverwijld gemeld te worden aan de beheerder van het betreffende bedrijfsonderdeel.

Vluchtwegen en nooduitgangen mogen nooit geblokkeerd worden.

2.2 Nooddouches, oogbaden en oogspoelflessen

Plaatsen waar nooddouches, oogbaden en oogspoelflessen zijn gemarkeerd door een geel vlak met groene rand. Zonodig zijn additionele markeringen aangegeven om de weg er naar toe te markeren.

Toegangswegen naar nooddouches, oogbaden en oogspoelflessen mogen nooit geblokkeerd worden.

Elke afdeling hanteert een systeem voor periodieke controle van nooddouches, oogbaden en oogspoelflessen. Oogspoelflessen worden regelmatig verversd. Het afdelingshoofd ziet er op toe dat dit systeem operationeel is en blijft.

Defecten aan nooddouches of oogbaden of het ontbreken van oogspoelflessen wordt onmiddellijk gemeld aan het afdelingshoofd van het betreffende bedrijfsonderdeel. Het afdelingshoofd neemt initiatief tot het onmiddellijk verzorgen van herstel. Indien herstel niet direct mogelijk is of de voorziening om andere reden niet beschikbaar zijn, draagt hij zorg voor alternatieve middelen (bv. tijdelijke nooddouche).

2.3 Blusvoorzieningen

Plaatsen waar blusvoorzieningen (brandblussers, brandhaspels) aanwezig zijn, zijn gemarkeerd door een geel vlak met een rode rand.

Toegangswegen naar blusvoorzieningen mogen nooit geblokkeerd worden.

Bij constatering van beschadiging, het ontbreken van blusmiddelen of een verbroken zegel van een slanghaspel dient onmiddellijk gemeld te worden bij de Brandweercommandant/Hoofd BHV. Ook in geval van gebruik van een blusvoorziening dient onmiddellijk een melding gedaan te worden.

Afdeling Veiligheid draagt zorg voor periodieke inspectie en een jaarcontrole van blusmiddelen.

2.4 Middelen Eerste hulpverlening

Op verschillende plaatsen in het bedrijf zijn verbandtrommels aanwezig met de meest noodzakelijk geachte verbandmiddelen. De inhoud van deze koffers mag alleen gebruikt worden door getrainde Eerste hulpverleners (geldig diploma EHBO/ ontruimingsleider).

De afdeling (afdelingshoofd van het bedrijfsonderdeel waar de verbandtrommel zich bevindt) is verantwoordelijk voor de inhoud van de verbandtrommel. Dit betekent dat periodiek een controle gedaan moet worden op het verstrijken van houdbaarheidsdata en verbruikte materialen aangevuld worden. Aanvullingen kunnen besteld worden via het hoofd BHV.

2.5 Brandwaternet en brandwaterkranen

Het brandwaternet wordt onder normale omstandigheden ook gebruikt voor procesdoeleinden. Bij calamiteiten kan de druk in het brandwaternet snel opgevoerd worden tot 10 bar. Gebruikers van het brandwaternet dienen hier rekening mee te houden.

Brandwaterkranen mogen gebruikt worden om proceswater te tappen. **De brandwaterkraan dient altijd geheel geopend te worden. De betreffende klep mag dus niet gebruikt worden voor regeling van de flow. Verkeerd gebruik leidt tot inwendige beschadiging van de kraan, lekkages en verzakkingen.**

Wanneer het brandwaternet of brandwaterkranen defecten vertonen, dan dient dit onmiddellijk bij de sectie-leiding S920 (verantwoordelijk voor Utilities) gemeld te worden.

Wanneer beschadigingen leiden tot het niet meer beschikbaar zijn van delen, of indien onderhoud of reparatie uitbedrijf name van het brandwaternet of brandwaterkranen leidt, dan dient onmiddellijk en voor aanvang van de werkzaamheden de Brandweercommandant/Hoofd BHV op de hoogte gebracht te worden. Deze draagt vervolgens zorg voor melding aan de verzekeringsfirma.