

Verbrandingsmotoren	VGM - Voorschrift <b>VGM 330</b>
---------------------	-------------------------------------

<b>Gezien en akkoord bevonden door:</b>	
Manager Maintenance & Engineering/ J. Kouw	Production Manager / J. Kouw Hoofd Centrale Ondersteuningsgroep/ G. Janssen

**Aard van de laatste wijziging** : Complete revisie + nieuwe lay out.

<b>Autorisatie door Procesverantwoordelijke</b> Manager Human Resources & General Affairs C. Heijmann	<b>Documentbeheerder</b> Hoofd Veiligheid H. van den Elsen
---	--

VOORSCHRIFT  
**VERBRANDINGSMOTOREN**

## 1. ALGEMEEN

Verbrandingsmotoren van motorvoertuigen, heftrucks, luchtcompressoren, pompen, betonmolens en andere apparatuur leveren gevaar op van koolmonoxidevergiftiging bij gebruik binnen in gebouwen. Daarnaast kunnen in de buurt van luchtwingebieden de verbrandingsgassen van bovengenoemde apparaten de automatische brandmeldinstallaties of blusinstallaties activeren.

## 2. VOORSCHRIFTEN

Verbrandingsmotoren mogen uitsluitend worden gebruikt in gebouwen of ruimten die over voldoende natuurlijke of kunstmatige ventilatie beschikken of als de afgassen rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd.

Het is niet toegestaan om voertuigen of apparatuur met verbrandingsmotoren te plaatsen in luchtwingebieden en in de buurt van MCC-ruimten (i.v.m. rookmeldinstallaties). Deze locaties zijn voorzien van verbodsborden.

Bij fabrieksstops wanneer er compressoren voor luchtwinning worden gebruikt voor het voorzien van verse lucht bij werk in besloten ruimten, dient de omgeving voldoende ver te zijn afgezet om inzuig van verontreinigende lucht van verbrandingsmotoren te voorkomen. Bij de afzetting dienen borden te staan met de vermelding: **LUCHTWINGEBIED: MOTOREN AF EN VERBODEN GEVAARLIJKE STOFFEN TE GEBRUIKEN !**